

Aloite

Viimeisen kahden vuoden aikana on vanhustentalolla ilmastoinnin osalta tilanne eskaloitunut. Alla olevaa mittausdataa katsomalla voimme havaita ilmastoinnin olevan riittämätön, jopa eräiltä osalta vaarallinen, niin asukkaiden kuin henkilöstönkin kannalta. Olisi erittäin tärkeää, että saisimme rakennettua riittävän ilmastoinnin, sekä jäähdytyksen tiloihin. Varmasti kaikki yhdyimme siihen tulkintaan, ettei tällaisissa olosuhteissa pitäisi vanhuksien olla, saatikka henkilökunnan, joiden työtaakka on erittäin raskas. Voimme todeta tilanteen olevan kohtuuton niin henkilöstön kuin vanhuksien osalta. Sain sisälämmön seurantadataa missä ilmenee, että lämpötilat on kaikissa pisteissä olleet huomattavan korkeat. Työterveyslaitoksen mukaan lämpö lisää tapaturmariskiä, kasvattaa sydämen kuormitusta ja lisää kuivumisen riskiä, puhumatta tapaturmariskistä. Työterveyslaitos suosittelee keskiraskaassa työssä 17-21 astetta, raskaassa työssä 12-17 astetta. Vanhukset ovat erityisen alttiita kuumuuden vaikutuksille, kuten lämpöuupumuksille ja perus- sairauksien pahenemisille, sekä kuormittaa verenkierto- ja hengityselimistöä

9–30.7 2025 mitatut arvot

Paikka	Klo	Lämpö	
Toimisto	22.00	25,9	
	11.30	25.6	
Ruokasali	23.00	24.9	
	14.30	26.4	
Huone 25	01.30	28	
	14.30	29	
Huone 10	4.50	25.4	
	16.30	26.5	
Toinen Sali	6.30	25.1	
	16.20	26.7	
Hoitajien			
taukuhuone	2.00	24.9	
	11.30	26.8	
	14.45	27.8–28.0	
31.7	10.00	26.6	

Tässä asiassa on oltu yhteydessä Kunnan teknisenjohtajaan sekä vuonna 2024 ja 2025 on kerrottu, että ei ole budjetissa ja kunnalla ei ole rahaa. Näyttää että meidän kesämme lämpenevät kovasti nykyään, on asia erittäin tärkeä ja syytä ottaa ripeään käsittelyyn. Esitän, että tämä asia korjataan seuraavan kesän mennessä ja kustannukset laitetaan budjettiin ja tärkeysjärjestyksessä 1.

Kaustinen 25.9 2025
Tina Sulkakoski