

Tina Sulkakosken valtuustoaloite 25.9.2025 vanhustentalon ilmastoinnin parantamiseksi

TEKLTk 02.12.2025
183/00.01.06.01/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Tina Sulkakoski jätti 25.9.2025 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

”Viimeisten kahden vuoden aikaan on vanhustentalolla ilmastoinnin osalta tilanne eskaloitunut. Alla olevaa mittausdataa katsomalla voimme havaita ilmastoinnin olevan riittämätön, jopa eräiltä osalta vaarallinen, niin asukkaiden kuin henkilöstönkin kannalta. Olisi erittäin tärkeää, että saisimme rakennettua riittävän ilmastoinnin, sekä jäähdytyksen tiloihin. Varmasti kaikki yhdyimme siihen tulkintaan, ettei tällaisissa olosuhteissa pitäisi vanhuksien olla, saatikka henkilökunnan, joiden työtaakka on erittäin raskas. Voimme todeta tilanteen olevan kohtuuton niin henkilöstön kuin vanhuksien osalta. Sain sisälämmön seurantadataa missä ilmenee, että lämpötilat on kaikissa pisteissä olleet huomattavan korkeat. Työterveyslaitoksen mukaan lämpö lisää tapaturmariskiä, kasvattaa sydämen kuormitusta ja lisää kuivumisen riskiä, puhumattakaan tapaturmariskistä. Työterveyslaitos suosittelee keskiraskaassa työssä 17 – 21 astetta, raskaassa työssä 12 – 17 astetta. Vanhukset ovat erityisen alttiita kuumuuden vaikutuksille, kuten lämpöuupumuksille ja perussairauksien pahenemisille, sekä kuormittaa verenkierto- ja hengityselimistöä.

9. – 30.7.2025 mitatut arvot:

Paikka	klo	Lämpö
Toimisto	22.00	25,9
	11.30	25,6
Ruokasali	23.00	24,9
	14.30	26,4
Huone 25	01.30	28
	14.30	29
Huone 10	4.50	25,4
	16.30	26,5
Toinen Sali	6.30	25,1
	16.20	26,7
Hoitajien taukuhuone	2.00	24,9
	11.30	26,8
	14.45	27,8-28,0
31.7.	10.00	26,6.

Tässä asiassa on oltu yhteydessä kunnan teknisen johtajaan sekä vuonna 2024 ja 2025 on kerrottu, että ei ole budjetissa ja kunnalla ei ole rahaa. Näyttää että meidän kesämme lämpenevät kovasti nykyään, on asia erittäin tärkeä ja syytä ottaa ripeään käsittelyyn. Esitän, että tämä asia korjataan seuraavan kesän mennessä ja kustannukset laitetaan budjettiin ja tärkeysjärjestyksessä 1.”

Esittelijä

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Esitys

Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto mutta ei viilennystä. Pääosin kunnan omistamissa rakennuksissa on pelkästään koneellinen ilmanvaihto. Vuoden 2026 talousarvioon on varattu 10 000 €:a viilennyksen suunnittelua varten. Ilmanvaihdon mahdollisen muutostöiden toteutusaikaan vaikuttaa tulevaisuuden investointimäärärahat. Kiinteistö on vuokrattu hyvinvointialueelle, joten pitää myös päättää tehdäänkö muutostyöt, mikäli hyvinvointialueen kanssa ei päästä sopimukseen määräaikaisesta vuokrankorotuksesta, jolla hyvinvointialue maksaisi muutostöistä aiheutuneet kustannukset takaisin kunnalle.

Päätös
