

## Lausunnon antaminen Kairinevan aurinko- ja tuulipuiston liityntäjohtosta

KHALL 20.04.2026 § 83  
168/11.01.00.03/2026

Valmistelija ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi puh. 050 4436 880

Arvio kuntastrategian toteutumisesta

Neutraali

Kairinevan 400 kV liityntäjohtolle on suoritettu FCG Finnish Consulting Group Oy:n toimesta vuosina 2022-2024 YVA-menettely, jossa esitettyä reittiä nykyinen liityntäjohtoreitti osin mukailee. Reittiä on kuitenkin muutettu YVA-menettelyn reitistä teknisen toteutettavuuden ja luontoarvojen takia, ja selvityksiä on täydennetty uusilta reittiosuuksilta vuoden 2025 aikana.

Päivitetyn suunnitelman mukaan liityntä suoritettaisiin n. 7,3 km pituisella 400 kV ilmajohtolla, joka kulkisi uudella omalla johtoalueella noin 6,4 km, ja lopuksi noin 0,9 km Fingrid Oyj:n suunnitteleman Ullava-Alajärvi-voimajohdon, eli niin kutsutun Lakeuslinjan osuuden rinnalla. Johto tulisi tällöin sijoittumaan Kaustisen ja Halsuan kuntien alueelle.

Päivitetylle reitille tehdään nyt ympäristöselvitys, johon täydentävät selvitykset tullaan kokoamaan, ja jonka osana uutta reittiä tarkastellaan myös maankäytön ja kaavoituksen kannalta. Ympäristöselvitys tullaan liittämään aikanaan voimajohdon lunastuslupahakemuksen liitteeksi.

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Nikander

Esitys

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan:

Uusi reitti kiertää Vähä-Liedeksen ojittamattoman suoalueen, aiheuttamatta koskemattomalle suoalueelle muutoksia. Linja ylittää Isonen luokiteltua pohjavesialuetta. Linjaa suunnitellessa tulee huomioida pohjavesialue siten, ettei pohjavesialueelle sijoiteta voimajohtopylväitä. Mikäli Isonen pohjavesialueella tehdään kaivantoja, saattaa pohjavesi purkautua voimakkaasti ja paineella. Pohjaveden purkautumisriski ja pohjaveden pilaantumiskäsi voidaan torjua sillä, ettei sijoiteta voimajohtopylväitä Isonen pohjavesialueelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

---