

119/02.08.00/2026

Lestijärven torin valaisimien hankinta

Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Lestijärven torin ja liiketalon piha-alueella on 10 kpl. isoja pallovalaisimia.

Valaisien pallokuvut on valmistettu lasikuidusta, jotka ovat vuosien aikana pahasti ruskistuneet, eivätkä valaise enää tarpeeksi.

Valaisimiin ei enää valmisteta pallokupuja ja lisäksi valaisimissa käytetään 125w. elohopealamppuja, joiden valmistus ja myynti on kielletty Eu:ssa.

Jussilan sähkö Oy on tarjonnut valaisien vaihtoa 36w pylväsvalaisimiin.

Pyydetty tarjous sisältää 10 kpl. uusia Lumon 36w pylväsvalaisimia hintaan 320€/kpl. sisältää alv.25,5 % sekä työn osuus 565€. sisältää alv. 25,5 %.

Päätös

Tilaan Jussilan sähkö Oy:lta torialueelle uudet pylväsvalaisimet asennettuina kokonaishintaan 3765 €. Hinta sisältää alv. 25,5 %.

Mika Rajaniemi
tekninen johtaja

Jakelu

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle:

Lestijärven kunta
Tekninen lautakunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan