

137/02.08.00/2026

Sähköliittymän asennustyön hankinta

Tekninen johtaja Mika Rajaniemi

Lestijärven kunnan tekninen toimi on hankkinut kirjaston pihalle 3x35 A sähköliittymän sähköautojen latausasemaa varten. Sähköliittymä tarvitsee jalallisen 63 A mittauskeskuksen ja sen asennuksen.

Asennuksesta on saatu tarjous jussilan sähkö Oy:lta, joka vastaa hankkeen teknisiä vaatimuksia ja on hinnaltaan hyväksyttävä. (2850 €, sisältää alv. 25,5 %.)

Hankinta maksetaan teknisen toimen investointimäärärahoista "Sähköautojen latauspisteet".

Tarjous sisältää:

- Mittauskeskus jalustalla 63 A ,sisältää huoltopistorasiat
- Maadoitus Cu 16 25 m.
- Liittymäjohto 25 m. AXMK 4x25
- Vikavirtasuojia 4x40 A 30 Ma.

Päätös

Päätän hankkia sähköliittymän asennuksen Jussilan sähkö Oy:lta hintaan 2850 €, sis. alv. 25,5 %

Mika Rajaniemi
tekninen johtaja

Jakelu

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle:

Lestijärven kunta
Tekninen lautakunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua

tekninen johtaja07.08.2026§ 32/2026

siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan