



**Rakennuslupa liikuntahallin rakentamiselle, Perhon kunta**

**Ymp § 13 05.04.2023**

175/10.03.99.01/2023

**Valmistelija**

*Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai [jyri.harju@perho.com](mailto: jyri.harju@perho.com)*

Perhon kunta, tekninen lautakunta, hakee rakennuslupaa liikuntahallin rakentamista varten Kirkonkylälle. Rakennukseen tulee tilat myös keskuskeittiölle ja ruokalalle. Rakennus sijoittuu Keskuskoulun pihapiiriin ns. vanhan Kivikoulun paikalle, Perhon kunnan asemakaava-alueelle, kortteliin 19, tontille 7. Kortteli on asemakaavassa merkinnällä YO, joka on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Kivikoulu puretaan uudisrakentamisen tieltä. Kivikoululle on myönnetty purkamislupa ja lupa on lainvoimainen.

Rakennettavan rakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala on 2500 m<sup>2</sup>, kokonaisala 2553 m<sup>2</sup> ja tilavuus 19 280 m<sup>3</sup>. Rakennus on paloluokaltaan P1. Rakennushankkeesta on kuultu naapuritiloja MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta on pyydetty lausunnot rakennuslupahakemuksesta.

Hakemusasiakirjat ja saadut lausunnot ovat esityslistan oheismateriaalina.

**Rakennustarkastajan päätösehdotus**

Lautakunta myöntää rakennusluvan liikuntahallin rakentamiselle hakemuksen ja liitteenä olevan rakennustarkastajan päätösesityksen mukaisesti.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----

**Toimenpiteet, otteet**

- Tekninen lautakunta

---

-----