

Kunnantalon vanhan osan vesikaton uusiminen

Tekla § 64 15.08.2023

264/02.08.00/2023

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kunnantalon vesikatto hankkeen suunnitelman mukaan oli tarkoitus maalata vanhanosan katto, mutta vesivuoden vuoksi tehdyn tarkemman tutkimuksen perusteella vesikate on uusittava. Vanhat pellit on muovipinnoitteinen jossa maali ei pysy ja se on kiinnitetty naulaamalla. Lisäksi vanhan peltikatteen alla ei ole aluskatetta. Katto vuotaa naulauskohdista.

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia kunnantalon vanhan osan vesikaton uusimisesta. Tarjoukset on pyydetty jättämään 21.8.2023 klo 12.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan tilaamaan vesikatteen uusimisen 9462 kustannuspaikalle varatun budjetin puitteissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että jäsen Markus Kivelä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18:15.

Toimenpiteet, otteet
