



Lausuntopyyntö/ Ympäristövaikutusten arviointiselostus, Kyyjärven Kämpäkankaan tuulivoimahanke ja hankkeen sähkönsiirto

Ymp § 32 13.09.2023

193/00.04.01/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai [jyri.harju@perho.com](mailto: jyri.harju@perho.com)

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus, laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017) , joka koskee Kämpäkankaan tuulivoimahanke ja sen sähkönsiirtoa. Hankealue sijoittuu Kyyjärven kuntaan ja sähkönsiirto vaikuttaa myös Perhon kunnan puolelle.

Hanke muodostuu tuulivoimapuistosta ja sen tarvitsemasta sähkönsiirrosta. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 12 voimalaa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 6–10 MW. Kokonaisteho tulisi tällöin olemaan noin 54–120 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on suunniteltu toteuttavan maakaapeilla Perhon kunnan puolella sijaitsevalle sähköasemalle. Maakaapelireitin pituus on noin 5–7 kilometriä valitusta vaihtoehdosta riippuen.

Lausuntopyyntöasiakirjat löytyvät <https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/kamppakankaan-tuulivoimahanke-kyjarvi-ja-sahkonsiirto-kyjarvi-perho>

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Perhon ympäristölautakunta lausuntonaan toteaa, että laadittu YVA-selostus on kattava ja siinä on huomioitu myös Alajoki-Peuralinnan tuulipuistojen yhteisvaikutukset. Sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelointina ja esitetyt kolme reittivaihtoehtoa kulkevat pitkiltä osin olemassa olevan tiestön varrella, joten vaikutukset maisemaan ovat vähäiset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

- Keski-Suomen ELY-keskus
