

Lämpölaitoksen öljyvahinko

Tekla § 80 10.10.2023

329/00.01.04.01/2023

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Lämpölaitoksen öljysäiliössä havaittiin vuoto torstaina 21.9.2023. Vahinkoa rajattiin ensin levittämällä imeytysainetta vuotokohtaan alle. Säiliön saatiin tyhjennettyä perjantaina 22.9.2023. Maanantaina 25.9.2023 Ramboll Oy:n konsultti oli valvomassa öljylläsaastuneen maan poistoa. Kohteesta poistettiin kaksi kasettikuormallista pilaantunutta maata ja kuormat toimitettiin Millespakka Oy:lle. Kaivannon reuna- ja pohjanäänösnäytteiden mukaan pilaantunutta aines saatiin poistettua.

Vahingosta tehtiin ilmoitus vakuutusyhtiölle.

Kustannusvaikutukset tarkentuvat kun laskut saapuvat, arviolta 10 000-15 000 euroa. Kustannukset muodostuvat säiliön tyhjennyksestä ja korjauksesta, pilaantuneen maan vastaanotosta, rahdista, kaivuutyöstä ja valvonnasta.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta merkitsee öljyvahingon ja tehdyt toimenpiteet tietoonsaatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

Tekniselle lautakunnalle tiedoksi toteutuneet kustannukset ja vakuutusyhtiön päätös
