

Korvausvaatimus viemärin tulvimisesta ja korvauspäätös

Tekla § 30 18.06.2024

166/03.06.02.00/2024

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kevät tulvien aikaan viemäriverkoston runkopumppaamoon tuli merkittävä määrä hulevesiä. Runkopumppaamon kapasiteetti puute ja kauempaa olevalta pumppaamolta tullut vesimäärä viettoviemäriin aiheutti pumppaamojen välissä olevan viettoviemärin varrella olevan liittymän tulvimisen osoitteessa [REDACTED]. Kiinteistön omistaja [REDACTED] on toimittanut korvausvaatimuksen ja sen liitteenä korvauslaskelman tekniseen toimistoon 22.4.2024, korvausvaatimus yhteensä 4630,60 euroa.

Aikoinaan kun liittymä on liitetty viettoviemäriin, on padotuskorkeus jäänyt määrittämättä ja verkostossa jäteveden pinta on noussut lattiapintaa korkeammalle. Padotuskorkeuden korjaamiseksi ja kyseisen tulvimisen estämiseksi liittymään tulee rakentaa pumppaamo, jolla varmistetaan kiinteistön kuivana pysyminen viemäriverkoston tulvimisen yhteydessä.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättyy

1. hyväksyä esitetyn korvausvaatimuksen ja valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan maksuosoituksen 4630,60 euron korvauksesta
2. että, viemäriin liittyminen kyseisessä kohteessa lisätään pumppaamo, jolla saadaan korjattua viemärin padotuskorkeus riittävälle tasolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toni Syrjälä ilmoitti esteellisyytensä (intressijäävi) ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa tämän pykälän ajaksi.

Toimenpiteet, otteet
kiinteistön omistaja
