

Perhon kunnan teiden ja yleisten alueiden valaistusohjeen hyväksyminen

Tekla § 31 18.06.2024

60/10.03.01.01/2024

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.2.2024 § 10 käsitellyt tievalaistusta, tuolloin oheismateriaalina ollutta valaistusohje luonnos päätettiin käsitellä omana asiana.

Tekninen toimi on laatinut teiden ja yleisten alueiden valaistusohje luonnoksen, jonka tavoitteena on avata valaistuksen periaatteen Perhon kunnan ylläpitämissä kohteissa, sekä ohjata

1. uusien kohteiden ja olemassa olevien kohteiden peruskorjauksen suunnittelua, sekä
2. tarpeettomista kohteista luopumista

Aiemmin valoja on rakennettu vilkasliikenteisiin paikkoihin, esimerkiksi kyläkoulujen läheisyyteen, jossa alakoululaisia on kulkenut jalan koulumatkoja. Tällaisia paikkoja on Peltokankaalla, Oksakoskella, Humalajoella ja Korkiallakankaalla. Lisäksi on valaistuja latuja joita, ei enää ylläpidetä Humalajoella ja Peltokankaalla. Kohteissa valopylväät ja valaisimet alkavat olla käyttöikänsä päässä vaatien joko peruskorjausta tai valaistuksesta luopumista.

Pylväiden käyttöikä on väyläviraston ohjeen mukaisesti ennen vuotta 2009 maakosketukseen asennetuilla CCA-suolakyllästetyillä puupylväillä 40-vuotta, eli jos valaisimet on rakennettu 1984 tai ennen sitä, on pylvään käyttöikä jo loppu. Korjauskustannukset ovat 1 000 – 2 000 €/pylväs. Puupylväitä edellä mainituissa kohteissa on yhteensä 203 kpl, joissa 13:sta kaksi valaisinta ja 16 metallipylvästä, eli valaisimia yhteensä 232 kpl. Valaisimet ovat pääosin suurpainenatriumvalaisimia, joita ei enää saa uusina, joten lampun palaessa koko valaisin on vaihdettava. Valaisin vaihdettuna LED-valaisimeen on noin 300-800 €/kpl riippuen vaihdettavien valaisimen määrästä ja sijainnista.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta

1. tutustuu laadittuun valaistusohjeeseen,
2. ohjeistaa mahdolliset tarvittavat tekniset korjaukset ja
3. esittää valaistusohjeen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Päätös

Lautakunta ohjeisti tarkennuksen ohjeen valaistuksen purku kohtaan ja päätti esittää täydennetyn ohjeen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.



Toimenpiteet, otteet

hyväksymiskäsittely kunnanhallitus ja edelleen valtuusto
