

Perhon kunnan lausunto Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta

Khall § 110 14.04.2025

406/10.02.2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai terhi.paananen@perho.com.

Tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta.

Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimahanketta kehittää Perhon Tuuli Oy, jonka omistavat Pohjan Voima Oy ja Ilmatar Energy Oy. Honkahuhdan alueelle suunnitellaan kaikkiaan noin 8 maksimissaan 320 metrin korkuisesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoa. Aurinkovoimarakentamista suunnitellaan noin 250 ha laajuiselle alueelle.

Yleiskaava-alue sijaitsee kunnan luoteisosassa, Vimpelin ja Vetelin kuntien rajalla, noin 10 kilometriä Perhon keskustajamasta luoteeseen. Alueen etäisyys Vimpelin kirkonkylälle ja Lappajärveen on noin 15 km, Vetelin kirkonkylälle noin 25 km ja Halsuan kirkonkylälle noin 17 km. Alueen pinta-ala on noin 2179 hehtaaria.

Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava siten, että sitä voidaan käyttää suoraan rakentamisluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden osalta (alueidenkäyttölaki 77a §). Myös aurinkovoima-alueet tarvitsevat vuoden 2025 alusta rakentamisluvan (rakentamislaki (751/2023) 42 §), koska luvituksessa aiemmin käytetty suunnittelutarveratkaisu on poistunut lakimuutosten myötä. Aurinkovoiman rakentamisoikeus ratkaistaan Honkahuhdan yleiskaavalla. Kun kaava on lainvoimainen, haetaan aurinkovoima-alueille rakentamislupa.

Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavan laadinta on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 7.11.2022 § 257. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut teknisen lautakunnan 1.11.2022 § 62 päätöksen mukaisesti nähtävillä 14.9.-13.10.2023. OAS:sta saatiin 14 lausuntoa. Nämä on huomioitu kaavaluonnoksen laadinnassa.

Hankkeessa sovelletaan erillismenettelyä, jossa ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus etenevät samanaikaisesti rinnakkain, mutta erillisinä menettelyinä omissa asiakirjoissaan. Erillismenettely on sovittu lokakuussa 2022 pidetyssä YVAL 8 § mukaisessa viranomaisten ennakkoneuvottelussa. Yleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu pääosin YVA-menettelyn tuloksiin.

Voimalasijoittelussa, aurinkovoima-alueiden sijainneissa sekä tiestön suunnittelussa on huomioitu muun muassa linnustolle arvokkaat alueet, hankealueella sijaitseva soidensuojelun täydennysehdotuksen kohde sekä muut arvokkaat luontokohteet. Sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevalle Laurinnevan muuntoasemalle tai viereisen Ahvenlammen tuulivoimahankkeen kahdelle vaihtoehtoiselle sähköasemalle.

Suunnitellulle hankealueelle ei sijoitu voimassa olevia yleiskaavoja, mutta alueen läheisyydessä on useita yleiskaavoitettuja alueita. Suunnittelualueen

lähellä on niin tuulivoima- kuin muitakin yleiskaavoja sekä rantayleiskaavoja. Hankealueen vaikutusalueella on useita jo luvitettuja ja rakennettuja tuulivoima-alueita, joilla on voimassa olevat tuulivoimaosayleiskaavat. Jo hyväksytyjä tuulivoimayleiskaavoja ovat Löytöneva, Alajoki, Limakko, Kannisto ja Peuralinna.

Perhon kunnan tavoitteiden mukaisesti suojaetäisyydet tuulivoimalaturbiineista ovat vähintään 1,5 km lähimpään asuntoon, vähintään 6 km kansallispuiston rajaan, vähintään 1 km Natura-alueen rajaan ja vähintään 1 km pohjavesialueeseen.

Oheisaineisto

[Kaava-aineisto, Honkahuhta](#) (linkki kaava-aineistoon)

Liitteet

-

Talous- ja hallintojohtajan päätösehdotus

Perhon kunnalla ei ole huomautettavaa Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Tapio Peltokangas ja Lauri Laajala olivat poissa tämän asian käsittelyn ajan intressijääviyksien perusteella. Talous- ja hallintojohtaja toimi asian esittelijänä.

Toimenpiteet, otteet
valtuusto
