

Näyte	Tila/rakenne	Materiaali	Piirustus-merkintä	Määrä	Laatu	Kunto	Pölyävyys	Toimenpide	Jäteluokitus	Muuta huomioitavaa
<b>Asbestipitoiset materiaalit</b>										
<b>1. KERROS</b>										
ASB 5, ASB 11	Alkuperäinen osa, käytävä	Lattiassa musta pikiliima	L-P	36 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 5, ASB 11	Alkuperäinen osa, henkilökunnan taukotila	Lattiassa musta pikiliima	L-P	15 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 5, ASB 11	Alkuperäinen osa henkilökunnan toimistotila	Lattiassa musta pikiliima	L-P	19 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 5, ASB 11	Remontoitu osa, aula	Lattiassa musta pikiliima	L-P	9 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 5, ASB 11	Remontoitu osa, varasto (IV)	Lattiassa musta pikiliima	L-P	2 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 6	Asunto 8, vanha wc paikka	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 6	Asunto 9, asunto 10 WC	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 6	Asunto 11, asunto 12 WC	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 6	Asunto 13, asunto 14 WC	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 6	Asunto 15 WC	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 6	Henkilökunnan taukotila	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 6	Yhdystila, wc	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
-	Alkuperäiskuntoinen osa, käytävän katto	IV-kanavan tiivistenaru / kitti	IV	-	V	B	***/M	1	17 06 05	Kanavien liitoskohdissa.
-	1.krs, välipohja	Asbestipitoinen putkieriste, pahvi	P-P	-	V	A	***/M	1	17 06 01	Välipohjan rakenteessa kulkevat putket. Mutkakohdissa saattaa olla massaeristettä.
-	1. kerros	Vanhat palo-ovet	P-O	2 kpl	V	A	*	3/6	17 06 05	
<b>KELLARI</b>										
ASB 17	Tila 1	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 17	WC	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 17	Tila 6 / huuhteluhuone	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	2 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 17	Tila 7	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	1 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 17	Pesutilat, miehet	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	10 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
ASB 17	Pesutilat, naiset	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	25 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	
-	Putkieristeet seinien läpivienneissä	Asbestipitoinen putkieriste, pahvi	-	- kpl	V	A	***/M	1	17 06 01	
-	Purettujen putkien mutkakohdat, venttiilit ja sulut	Asbestipitoinen putkieriste, massa	-	- kpl	V	B	***/M	1	17 06 01	Määrä täsmentyy uusittujen eristeiden purkutyön jälkeen.
-	Kellarin tilat	Vanhat palo-ovet	P-O	3 kpl	V	A	*	3/6	17 06 05	
ASB 15	Tila 1	Lattian maali	L-MAAL	42 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	Lattioiden maali pintoja suositellaan tutkimaan lisänäytteenotolla. Näytteessä ASB 15 havaitut kuidut maalin alla ovat todennäköisesti peräisin tiloissa aikaisemmin toteutetuista putkieristeiden purkutöistä.
ASB 15	Tila 2	Lattian maali	L-MAAL	17 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 15	Tila 3	Lattian maali	L-MAAL	28 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 15	Tila 4	Lattian maali	L-MAAL	30 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 15	Tila 5	Lattian maali	L-MAAL	20 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 15	Tila 6	Lattian maali	L-MAAL	20 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 15	Tila 7	Lattian maali	L-MAAL	12 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 15	Tila 8	Lattian maali	L-MAAL	30 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 15	Tila 9	Lattian maali	L-MAAL	6 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	

Näyte	Tila/rakenne	Materiaali	Piirustus- merkintä	Määrä	Laatu	Kunto	Pölyävyys	Toimenpide	Jäteluokitus	Muuta huomioitavaa
ASB 15	Tila 10	Lattian maali	L-MAAL	4 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
ASB 15	Käytävät	Lattian maali	L-MAAL	65 m <sup>2</sup>	V	A	*	1	17 06 05	
<b>Julkisivut</b>										
ASB 25	Kellarin ikkunat	Ikkunan kitti	I-K	6 kpl	V	A	*	3	17 06 05	

Näyte	Tila/rakenne	Materiaali	Piirustus-merkintä	Määrä	Laatu	Kunto	Pölyävyys	Toimenpide	Jäteluokitus	Muuta huomioitavaa
<b>Piilossa olevat / kartoittamattomat materiaalit, jotka saattavat sisältää asbestia ja muita haitta-aineita</b>										
-	Asunto 4, WC-tila	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	Pinnat uusittu, ala mahdollisesti vanhaa asbestipitoista laastia.
-	Asunto 4, lääkehuone	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	Pinnat uusittu, ala mahdollisesti vanhaa asbestipitoista laastia.
-	Asunto 3, varasto	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	Pinnat uusittu, ala mahdollisesti vanhaa asbestipitoista laastia.
-	Asunto 3, WC	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	Pinnat uusittu, ala mahdollisesti vanhaa asbestipitoista laastia.
-	Asunto 7, keittiö	Seinälaatoituksen kiinnitys- ja saumalaasti	S-L	0,5 m <sup>2</sup>	V	A	**/M	1	17 06 05	Pinnat uusittu, ala mahdollisesti vanhaa asbestipitoista laastia.
-	Kuivien tilojen lattiat, 1. kerros	Lattiassa musta pikiliima	-	-	V	A	*	1	17 06 05	Saattaa esiintyä uudempien pintamateriaalien alla.
-	Lämmönjakohuone	Palopesät	-	-	V	A	***/M	1	17 06 05	Saattavat sisältää asbestipitoisia materiaaleja
-	Alapohja	Sively	-	-	-	-	-	1	17 06 01	Sisältää pysyvän jätteen kaatopaikan raja-arvot ylittävän määrän PAH-yhdisteitä.
-	Koko rakennus	Vanhat laippaliitokset	-	-	V	A	*/**	3	17 06 05	Saattavat sisältää asbestia.
-	Koko rakennus	Juotokset, kytkimet, kondensaattorit, loisteputket ja energialamput yms.	-	-	-	-	-	-	16 02 15	Saattavat sisältää PCB:tä ja raskasmetalleja.
-	Koko rakennus	Vanhat bitumoidut sähkökaapelit	-	-	-	-	-	-	17 03 01	Tyypillisesti rakenteiden sisällä. Saattavat sisältää PAH-yhdisteitä.
-	Lämmönjakohuone	Lyijy- ja PCB-pitoinen lattian maali	-	37 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	17 09 03 08 01 17	Käsitellään vaarallisena jätteenä.
-	Koko rakennus	POP-pitoiset materiaalit	-	-	-	-	-	-	16 02 15 16 02 16 17 02 03 17 02 04 17 06 03 17 06 04 10 09 02	Esimerkiksi EPS- ja XPS-eristeet, sekä muut muoviset eristemateriaalit, puuta jäljittelevät materiaalit, äänieristeet, sähköjohtojen ja kaapeleiden läpivientikanavat, ilmanvaihtokanavat, sähkö- ja elektroikkalaitteiden muoviosat, kuten johdot ja jakorasiat sekä palotiivisteet saattavat sisältää POP-yhdisteitä.
-	Koko rakennus	PVC-pitoiset muovit (esim. muovimatot, muoviset viemärit ja käyttöjohtoeristeiden pinnoitteet)	-	-	-	-	-	-	17 09 03	PVC-pitoisuudella ei ole vaikutusta purkumenetelmän valintaan. Jätteenkäsittelyn suhteen suositellaan olemaan yhteydessä paikalliseen jätelaitokseen.

<u>Kunto:</u>		<u>Turvallisuus:</u>	
A =	hyvä (materiaalista ei vapaudu haitallisia aineita/kuituja)	1 =	ympäristövaarallisuus on huomioitava
B =	tydyttävä (materiaalista saattaa vapautua haitallisia aineita/kuituja)	2 =	käsiteltävä vaarallisena jätteenä
C =	heikko (materiaalista vapautuu jonkin verran haitallisia aineita/kuituja)	3 =	korjaustyön aikainen turvallisuusriski on huomioitava
D =	erittäin heikko (materiaalista vapautaa haitallisia aineita/kuituja runsaasti)	4 =	käytön aikainen turvallisuusriski on huomioitava
<u>Purkumenetelmä asbestipurussa:</u>		<u>Pölyävyyssuokitus:</u>	
1 =	osastointi	* =	altistumisvaara materiaalia purettaessa
2 =	purkupussi	** =	suuri altistumisvaara materiaalia purettaessa
3 =	kokonaisuena irrottamalla (kohdepoistoa hyödyntäen)	*** =	suuri altistumisvaara, jos materiaaliin kohdistuu mekaaninen rasitus
4 =	upotusmenetelmä	**** =	krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina
5 =	märkäpurkuna	/M=	Mureneva materiaali
6 =	muu (LVV:n hyväksymä)		
<u>Valtioneuvoston jättesäätöjen 179/2012, muutettu 86/2015 mukaiseen jäteluokkaan kuuluvat:</u>		<u>Laatu:</u>	
17 06 01* =	asbestia sisältävät eristysaineet	V=	Vaalea
17 06 05* =	asbestia sisältävät rakennusaineet	S=	Sininen
17 06 03* =	muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä		
17 06 04 =	muut kuin nimikkeissä 17 06 01 tai 17 06 03 mainitut eristysaineet		
17 03 01* =	kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset		
17 09 02* =	rakentamisessa tai purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä		
17 09 03* =	muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita		
17 02 03 =	muovi		
17 02 04* =	lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia		
16 02 15* =	sähkö- ja elektronilaitteista ja muista laitteista poistetut vaaralliset osat		
16 02 16 =	muut kuin nimikkeissä 16 02 15 mainitut, sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja muista laitteista poistetut osat		
08 01 17* =	maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita		