

Viemäriiikelaitoksen lausunto Suomen Tehokierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksesta

JohtoK 09.05.2023 § 17
149/11.01.00/2023

Valmistelija	<p>Käyttömestari/toimitusjohta Teemu Mäki-Asiala, puh. 040 150 5301</p> <p>Suomen Tehokierrätys Oy hakee ympäristölupaa kuivatislauslaitoksen toiminnalle osoitteessa Juustotie 2. Pyrolyysilaitos ottaisi vastaan lajiteltua muovijätettä paaleina, irtomuovina ja murskeena.</p> <p>Pyrolyysiprosessissa muodostuva kaasu poltetaan kattilassa tai kaasuturbiinissa sähkö- ja lämpöenergiaksi. Pyrolyysiöljy varastoidaan laitoksen ulkopuolelle säiliöihin, joista ne siirretään säiliöautoilla jatkokäyttöön muoviteollisuudelle uusiomuovin raaka-aineeksi.</p>
Päätösehdotus	<p>Viemäriin johdettavat jätevedet eivät saa poiketa yhdyskuntajätevesien pitoisuuksista. Suomen Tehokierrätys Oy:n on tehtävä Toholammin viemäriiikelaitoksen kanssa teollisuusjätevesisopimus. Jätevesijärjestelmässä on oltava ulkopuolinen näytteenottomahdollisuus.</p> <p>Jäteveden pääsy viemäriin on estettävä välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja vaatimuksia. Hulevesiä ei saa johtaa viemäriin.</p> <p>Mikäli viemäriin on päässyt aineita, jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai vaaraa jätevedenpuhdistamon toiminnalle, on asiasta ilmoitettava välittömästi jätevedenpuhdistamon hoitajalle/käyttömestarille ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.</p> <p>Viemäri on voitava sulkea onnettomuustapauksissa. Sulkuventtiilin asennosta on oltava selkeät merkinnät.</p>
Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.</p>