



KUULUTUS YVA-SELOSTUKSESTA JA YLEISTIEDOKSIANTO NATURA-ARVIOINNISTA

Pihtineva Wind Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen **Pihtinevan tuulivoimahanke, Kokkola** sekä luonnonsuojelulain 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Natura-arvioinneissa on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia Eteläneva-Viitasalonneva-Seljäsennan (SAC, FI1000026), Lähdenen (SAC/SPA, FI1000036), Iso Ristineva-Pikku Ristinevan (SAC, FI1000029) ja Vionnevan (SAC/SPA FI1000019) Natura 2000 -alueisiin.

Pihtineva Wind Oy suunnittelee Kokkolan Pihtinevan alueelle enimmillään 86 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Alue sijaitsee Kälviän ja Ullavan välisellä alueella noin 15 km kaakkoon Kokkolan keskustasta. Hankealueeseen sisältyy kaksi osa-alueita (A ja B), joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 149 km². Tuulivoimapuiston kokonaisteho on maksimissaan 860 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi hankealueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja yksi tai useampi sähköasema. Hankealue on suunniteltu liitettäväksi kantaverkkoon uudella 400 kV voimajohdolla joko Ullavan sähköasemalle (Toholampi) tai Hirvisuon sähköasemalle (Kokkola).

ARVIOIDUT VAIHTOEHDOT

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Pihtinevan hankealueelle rakennetaan enintään 86 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8-10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan 300 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE2): Pihtinevan hankealueelle rakennetaan enintään 60 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8-10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan 300 metriä.

ARVIOIDUT SÄHKÖNSIIRTOVAIHTOEHDOT


Sähkönsiirron osalta on tarkasteltu neljää eri vaihtoehtoa uuden 400 kV voimajohdon rakentamiseksi:

SVE1b: Sähkönsiirto toteutetaan hankealueelta itään Fingridin uudelle Ullavan sähköasemalle Toholammille Ullavan taajaman koillispuolitse. Johtoreitin pituus on 35,0 km, josta 5,9 km sijoittuu Fingridin suunnitellun Jylkkä-Alajärvi voimalinjan (400 + 110 kV) viereen. Reitillä on 3 hankealueen sisäistä sähköasemaa: SA1, SA2 ja SA4.

SVE1c: Sähkönsiirto toteutetaan hankealueelta itään Fingridin suunnittelema uudelle Ullavan sähköasemalle Toholammille Ullavan taajaman lounaispuolitse. Johtoreitin pituus on 30,1 km, josta 8,3 km sijoittuu Fingridin suunnitellun Jylkkä-Alajärvi voimalinjan (400 + 110 kV) viereen. Reitillä on 2 hankealueen sisäistä sähköasemaa: SA3 ja SA4.

SVE2b: Sähkönsiirto toteutetaan hankealueelta länteen Fingridin Hirvisuon nykyiselle sähköasemalle Kokkolassa. Reitti kulkee hankkeen läntisen osa-alueen (A) läpi sekä Fingridin nykyisen voimajohdon vieressä Klapurin kylän länsipuolelta Jyväskylälle. Johtoreitin pituus on 34,9 km, josta 6,2 km sijoittuu nykyisen voimalinjan viereen. Reitillä on 3 hankealueen sisäistä sähköasemaa: SA1, SA2 ja SA4.

SVE2c: Sähkönsiirto toteutetaan hankealueelta länteen Fingridin Hirvisuon nykyiselle sähköasemalle Kokkolassa. Reitti kulkee hankkeen läntisen osa-alueen (A) ja Kälviäntien asutuksen välissä sekä Fingridin nykyisen voimajohdon vieressä Kleemolan kylän länsipuolelta sähköasemalle asti. Johtoreitin pituus on 35,9 km, josta 18,2 km sijoittuu nykyisen voimalinjan viereen. Reitillä on 2 hankealueen sisäistä sähköasemaa: SA3 ja SA4.



Kuva 1. Pihtinevan tuulivoimahankkeen hankealue, vaihtoehdot VE1 (86 tuulivoimalaa) ja VE2 (60 tuulivoimalaa), sähköasemien vaihtoehdot (SA1-SA4) sekä sähkönsiirtoreittien vaihtoehdot SVE1b, SVE1c, SVE2b ja SVE2c.

KUULUTUS, ARVIOINTISELOSTUS JA NATURA-ARVIOINTI NÄHTÄVILLÄ

Asiakirjat ovat nähtävillä **17.4.2025- 13.6.2025** seuraavasti:

- Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
 - www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa
- Kuulutus, arviointiselostus ja Natura-arviointi ympäristöhallinnon verkkosivuilla
 - www.ymparisto.fi/pihtinevatuulivoimaYVA
- Paperiversiot kuulutuksesta, arviointiselostuksesta ja Natura-arvioinnista:
 - Kokkolan kaupungintalo, asiakaspalvelu, Virkakuja 5, 67100 Kokkola

- Toholammin kunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi
- Kannuksen kaupunki, Asematie 1, 69101 Kannus
- Kruunupyyn kunnantalo, Säbräntie 2, 68500 Kruunupyy

Kannuksen ja Kokkolan kaupungeja sekä Toholammin ja Kruunupyyn kuntaa sekä on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan www.kokkola.fi, www.kannus.fi, www.toholampi.fi ja www.kruunupyy.fi. Natura-arviointia koskevan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Mielipiteet ja lausunnot

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja. Natura 2000 -suojelualueiden haltijat voivat esittää luonnonsuojelulain 35 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdystä Natura-arvioinnista. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa **13.6.2025** mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi EPOELY/2583/2022.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta annetaan kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tai yleisen kesäloimakauden vuoksi syyskuussa. Perusteltuun päätelmään sisällytetään myös mm. Natura-alueen haltijoiden lausunnot. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä kuulemisessa esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/pihtinevatuulivoimaYVA.

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään **torstaina 24.4.2025 klo 17.00–19.00** Keski-Pohjanmaan kansanopistolla, Opistontie 1, 68300 Kälviä. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/pihtinevatuulivoimaYVA.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Pihtineva Wind Oy (co. OX2 Finland Oy), Hanna Vaahtera, hanna.vaahtera@ox2.com, puh. 050 351 4552

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Juha-Matti Märijärvi, juha-matti.marijarvi@ramboll.fi, puh. 040 825 6260.

YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jonna Heinänen, jonna.heinanen@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 917

Tämä kuulutus julkaistaan 17.4.2025 ja pidetään nähtävillä 13.6.2025 saakka ELY-keskuksen verkkosivujen kuulutusosiossa. Kuulutus julkaistaan 17.4.2025 alkaen sivulla www.ymparisto.fi/pihtinevatuulivoimaYVA.

Kokkola 16.4.2025

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS