

Tunkkarin terveyskeskuksen hakevaraston rakentaminen

TEKLTk 23.03.2023 § 23
66/02.08.00/2023

Valmistelija	Tekninen johtaja Tero Uusitalo
	<p>Tunkkarin terveyskeskus lämpenee kunnan omalla hakkeella, jota on otettu talteen harvennuskohteista. Tunkkarin lämpölaitoksen hakesiilon laajuus on noin 40 m³, joka kuluu talvipäivinä noin kolmessa päivässä. Tunkkarin hakesiilolta läheisyydestä puuttuu varasto, johon sopisi rekkakuormallinen haketta. Tämä ei ole pitkällä tähtäimellä hyvä ratkaisu, koska nyt joudutaan vuokraamaan välivarastoa, mistä hake ajetaan siiloon. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä ja kustannuksia. Jos tunkkarin siilon lähellä olisi hakevarasto, mihin sopii rekka kuorma haketta, noin 135 m³ haketta, hakesiilon hallinta helpottuisi.</p> <p>Hallinto- ja laitosrakennuksien investointien menokohdassa ei ole sisällytetty Tunkkarin hakevaraston rakentamista. Hakevaraston rakentaminen tulisi maksamaan arviolta noin 80 000 €. Vaihtoehtoja on joko muuttaa nykyinen varasto hakevarastoksi tai tehdä uusi hakesiilon läheisyyteen. Kummatkin vaihtoehdot vaatii investointipaikan perustamista.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Uusitalo Tero
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle lisämäärärahan hakemista 80 000 € Hallinto- ja laitosrakennusten menokohtaan hakevaraston rakentamiseksi.
Kokousesitys	Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, sekä edelleen kunnanvaltuustolla 100 000 €:n lisämäärärahaa hakevaraston rakentamiseksi, sekä käynnistää neuvottelut seurakunnan kanssa hakevaraston maapohjan vuokraamiseksi.
Päätös	Hyväksyttiin
